



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 28.03.2024r.

OHK.9022.1.121.2024

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2023 r.**  
Nr OHK.51.W.2024  
**za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

*dla miejscowości **Łebień** - gmina Nowa Wieś Lęborska - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę „Łebień”*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w § 22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2023 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu „Łebień” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Łebień” jest Gminny Zakład Usług Komunalnych Nowa Wieś Lęborska ul. Młynarska 10. Z wodociągu tego korzystają 884 osoby, a średnia dobową produkcja wody wynosi 104,46 m<sup>3</sup>. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Łebień, gm. Nowa Wieś Lęborska. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Stosowane procesy uzdatniania wody to: napowietrzanie w hydroforze i filtracja w dwóch filtrach (odżelazianie, odmanganianie).

W 2023 r. pobrano 9 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w 1 próbce wykazała obecność 1 jtk bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody. W związku z tym zarządca wodociągu poinformował o przeprowadzeniu płukania urządzeń wodociągowych. W wyniku badań laboratoryjnych w próbce kontrolnej nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami. Ponadto nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody pochodzącej z przedmiotowego wodociągu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2023 r. stwierdził, że wodociąg zaopatrujący miejscowość Łebień produkuje wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

p.o. Państwowego Powiatowego  
inspektora sanitarnego w Lęborku  
*Krzysztof Zieliński*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska

Do wiadomości:

- 1) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej
2. a/a