



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 28.03.2024r.

OHK.9022.1.120.2024

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2023 r.
Nr OHK.50.W.2024
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

dla miejscowości **Lubowidz**, gmina Nowa Wieś Lęborska - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę „Lubowidz”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w § 22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2023 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu „Lubowidz” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Lubowidz” jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Młynarska 10. Z wodociągu tego korzysta 568 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 87,91 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Lubowidz gm. Nowa Wieś Lęborska. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Stosowane procesy uzdatniania wody w powyższym wodociągu to: napowietrzanie w aeratorze i filtracja z zastosowaniem jednego filtra (odżelazianie, odmanganianie).

W 2023 r. pobrano 4 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w 1 próbce wykazała obecność 4 jtk bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody. W związku z tym zarządca wodociągu poinformował o przeprowadzeniu działań naprawczych polegających na płukaniu urządzeń wodociągowych. W wyniku badań laboratoryjnych w próbce kontrolnej nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami.

Nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody pochodzącej z przedmiotowego wodociągu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2023 r. stwierdził, że wodociąg zaopatrujący miejscowość Lubowidz produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lęborku

Renata Zajęc

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska

Do wiadomości:

1. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej

2. a/a