



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 25.03.2022r.

OHK.90.4411.127.2022

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2021 r.
Nr OHK.51.W.2022
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

dla miejscowości Lubowidz, gmina Nowa Wieś Lęborska - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę „Lubowidz”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2021 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu „Lubowidz” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Lubowidz” jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Młynarska 10. Z wodociągu tego korzysta 568 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 60,40 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Lubowidz gm. Nowa Wieś Lęborska. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Stosowane procesy uzdatniania wody w powyższym wodociągu to: napowietrzanie w aeratorze i filtracja z zastosowaniem jednego filtra (odżelazianie, odmanganianie).

W 2020 r. pobrano 5 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w 1 próbce wykazała ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody. W związku z tym zarządca wodociągu przeprowadził płukanie urządzeń wodociągowych. W próbce dodatkowej nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wskaźników mikrobiologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2021 r. stwierdził, że wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę „Lubowidz” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych Nowa Wieś Lęborska
3. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
dr inż. Tadeusz Burański