



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 25.03.2022r.

OHK.90.4411.130.2022

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2021 r.
Nr OHK.54.W.2022
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

dla miejscowości Redkowice – gmina Nowa Wieś Lęborska – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę „Redkowice”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2021 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu „Redkowice” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Redkowice” jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Młynarska 10. Z wodociągu tego korzysta 267 osób, a średnioroczna dobowo produkcja wody wynosi 28,01 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Redkowice gm. Nowa Wieś Lęborska. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Stosowane procesy uzdatniania wody to: napowietrzanie w aeratorze i filtracja z zastosowaniem jednego filtra (odżelazianie, odmanganianie).

W 2021 r. pobrano 7 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w 3 próbkach wykazała ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli. Zarządca wodociągu informował o prowadzonych działaniach naprawczych polegających na dodatkowych płukaniach urządzeń wodociągowych. W próbkach kontrolnych pobieranych po wykonaniu tych działań jakość wody nadal nie odpowiadała wymaganiom. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z przedmiotowego wodociągu. Gminny Zakład Usług Komunalnych przystąpił do ponownego płukania urządzeń wodociągowych oraz do dezynfekcji studni. Ostateczne w próbkach dodatkowych nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wskaźników mikrobiologicznych. W związku z uzyskaniem poprawy jakości wody PPIS w Lęborku stwierdziła przydatność wody do spożycia z ww. wodociągu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2021 r. stwierdził, że wodociąg „Redkowice”, produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych Nowa Wieś Lęborska
3. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU
[Podpis]
dr inż. **Michał Barański**