



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 25.03.2022r.

OHK.90.4411.132.2022

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2021 r.**  
Nr OHK.56.W.2022  
**za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

*dla miejscowości Wilkowo – gmina Nowa Wieś Lęborska - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę „Wilkowo”*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2021 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu „Wilkowo” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Wilkowo” jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Młynarska 10. Z wodociągu tego korzystają 194 osoby, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 10,05 m<sup>3</sup>. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Wilkowo gm. Nowa Wieś Lęborska. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Stosowane procesy uzdatniania wody to: napowietrzanie w aeratorze, filtracja z zastosowaniem jednego filtra (odżelazianie, odmanganianie).

W 2021 r. pobrano 5 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w 1 próbce wykazała ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli. Zarządca wodociągu poinformowała o przeprowadzeniu płukania urządzeń wodociągowych. W dodatkowej próbce nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wskaźników mikrobiologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2021 r. stwierdził, że wodociąg „Wilkowo” produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych Nowa Wieś Lęborska
3. a/a

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Lęborku  
*[Podpis]*  
dr inż. **Grzegorz Kurański**