



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 16.10.2024r.

OHK.9022.1.325.2024

**Komunikat nr 1/2024  
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu  
zaopatrującego w wodę miejscowość Redkowice**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowość Redkowice stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości poniżej 10 jtk w 100 ml badanej wody.

**WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PO PRZEGOTOWANIU**

Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia naczyń, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

**Uwaga:**

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schłodzenia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska  
[ugnwl@nwl.pl](mailto:ugnwl@nwl.pl)
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej  
[gzuknwl@nwl.pl](mailto:gzuknwl@nwl.pl)

Do wiadomości:

1. a/a

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Lęborku

KIEROWNIK  
Oddziału Higieny Komunalnej

*mgr Renata Zajac*